


Vnější ochrana před bleskem a uzemnění 1:50



LEGENDA:

Třída LPS III
Max. vzdálenost svodů 15m
Velikost ok mřížové soustavy - max. 15x15m
Poloměr valící se koule max 45m
Počet svodů 4

Ochrana před bleskem bude provedena dle
ČSN EN 62305-1
ČSN EN 62305-2
ČSN EN 62305-3
ČSN EN 62305-4

Krytina asfaltové šindele IKO SUPERGLASS obdélník - šedá břidlice
Klempířské práce, okapy a svody - systém lindab - šedý

PROJEKTANT:	Ing. Vladislav Hruška, 340 34 Plánice čp. 266 Mobil: 604 57 10 20 , E-mail: hruškav1@cbox.cz	IČ: 11614803 ČKAIT: 0200443
STAVEBNÍK:	Obec Únětice, 336 01 Únětice čp. 6	DATUM: 6 /2020
AKCE:	Sociální zařízení pro sportoviště K.ú. Únětice u Blovic p.č. 84/2	Dokumentace pro ohlášení stavby
Vnější ochrana před bleskem a uzemnění		Měřítko: 1:50 Číslo výkr. 13